

# ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, IČ: 002 80 283

Č.j.: SÚ – 1672/844/08

Jedovnice 23.9.2008

Vyřizuje: Blanka Obršlíková / tel. 516 528 212

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne : .....

Úřad městyse Jedovnice a úřady obcí Kotvrdovice, Senetářov, Krasová a Lipovec provedou zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení. Lhůty vyvěšení na úřední desce v obcích Kotvrdovice, Senetářov, Krasová a Lipovec jsou pouze informativní.

## OZNÁMENÍ

### ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 15.8.2008 podal navrhovatel – „Svazek vodovodů kanalizací“ měst a obcí, IČO: 494 68 952, ul.17.listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, zastoupený na základě plné moci firmou HAŠKA, a.s., Ing.arch.Radek Haška, IČ: 253 47 705, Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : „**Napojení vodovodu Ostrov u Macochy na skupinový vodovod Jedovnice**,“ na pozemcích parc.č.832, 796, 597, 595/1, 591, 754, 831/1, 831/2, vše k.ú. Kotvrdovice, parc.č. 1113, 1088, 1127, 1156, 1128, 1180, 1187/1, 1204, 1205, 1207, 1197, 1211, 1229, 1246, 1158, 1159, 1160 k.ú. Senetářov, parc.č. 980/1, 977/1, 977/2, 963/1 (PK 963), 963/2(PK 976), 974/1, 964/1, 1080, 948 (953), 948 (PK 952/2), 948 (PK 950), 947 (PK 946/2), 947 (PK 946/1), 947 (PK 947), 914/2 (914/2), 1086/3, 913/2, 913/1 k.ú. Lipovec u Blanska, parc.č. 402/2 k.ú. Krasová. Délka přívodního vodovodního řádu bude cca 6.180 m.

#### Stavba obsahuje :

SO 01 – vodovodní přivaděč

SO 02 – automatická tlaková stanice

SO 03 – elektroinstalace a ASŘ

SO 04 – telemetrie přenos dat.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.

Usnesením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno bylo rozhodnuto, že územní řízení na výše uvedenou stavbu provede a rozhodnutí vydá Úřad městyse Jedovnice, stavební úřad.

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den

**4.11.2008 (úterý) v 9:00 hod.**

se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě městyse Jedovnice.

Vypraveno dne : ..... 24 -09- 2008 .....

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Stavebního úřadu Jedovnice v návštěvní dny, tj. pondělí a středa od 8,00 – 11,00 a 12,00 - 17,00 hod. a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci územního řízení mohou své námítky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány státní správy. Není-li připomínka, není nutno se jednat zúčastnit.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc.

Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení o zahájení řízení formou veřejné vyhlášky.

#### **Popis stavby :**

- **SO 01 – přívodní vodovodní řad** o celkové délce 6180 m bude tvořen částí z potrubí HDPE100 DN110 SDR 11, délka 1530 m a částí z potrubí THL DN100 o délce úseku 4650m a úpravou vystrojení stávajících armaturních komor ve vodojemech Kotvrdovice a Ostrov u Macochy.
- **SO 02 – automatická tlaková stanice** bude umístěna ve stávající armaturní komoře v objektu vodojemu Kotvrdovice.
- **SO 03 – elektroinstalace a ASŘ** představuje úpravu stávající vnitřní elektroinstalace v objektu vodojemu Kotvrdovice a vodojemu Ostrov u Macochy pro napojení nové ATS a automatického systému řízení.
- **SO 04 – telemetrie a přenos dat** představuje instalaci rádiového vysílače a přenosového panelu ve vodojemech Kotvrdovice a Ostrov u Macochy
- Účelem zřízení nového přívodního vodovodního řadu je zásobování obyvatelstva městyse Ostrov u Macochy ze skupinového vodovodu Jedovnice, propojením vodojemu Kotvrdovice a vodojemu Ostrov u Macochy. Všechny vodovodní armatury na navrhovaném řadu budou přístupné z místních komunikací, veřejných ploch a lesních cest.
- Přívodní řad bude napojen na automatickou tlakovou stanici umístěnou ve VDJ Kotvrdovice pro zvýšení provozního tlaku. V rámci stavby přívodního řadu bude provedena výměna technologie stávající ATS pro obec Senetářov a oba přívodní řady budou tlakovány jednou tlakovou stanicí se dvěma paralelně spojenými čerpadly. V prostoru VDJ Kotvrdovice bude instalována nová automatická čerpací stanice s plynulou regulací otáček typová řada VDJ Kotvrdovice a VDJ Ostrov bude provedena úprava vystrojení armaturních komor – osazeno měření odběru a automatické ovládání. Ve vodojemu Ostrov bude instalováno na nátok do nádrže automatické dávkovací čerpadlo se zásobníkem pro doplnění desinfekčního roztoku chlomanu sodného pro zajištění biologické nezávadnosti pitné vody. Armatury vystrojení armaturních komor budou z tvárné litiny s epoxidovou výstelkou a nerezové oceli s přírubovými spoji PN10.
- V rámci stavby budou provedeny podchody silnice JMK II./379 u obce Kotvrdovice a silnice JMK II/378 v k.ú. Senetářov bezvýkopovou technologií kolmo k ose komunikace s uložením vodovodu do chráničky o délce 12,0 m.
- Zařízení telemetrie a přenosu dat s vysílači budou umístěny do objektů stávajících VDJ. Data budou přenášeny místní rádiovou sítí do dispečinku VAS, a.s, divize Boskovice a zařazeny do stávajícího systému dálkové kontroly a zařízení vodovodní sítě.
- Použité potrubí a armatury musí splňovat hygienické normy pro přenos pitné vody a životnosti materiálu.
- V armaturní komoře VDJ Kotvrdovice budou na napojení osazeny šoupata s dálkově ovladatelnými servomotory a vodoměry s analogovým výstupem napojené na přenos dat do dispečinku VAS, a.s. Oddělené měření odběru pro obec Senetářov a městys Ostrov u Macochy. U čerpací stanice bude proveden obtok pro případ havárie čerpací stanice a dočasné zajištění zásobování obou obcí gravitačně s poklesem provozního tlaku.
- V armaturní komoře VDJ Ostrov bude umístěn vodoměr na nátok s analogovým výstupem a napojením na přenos dat. Automatické ovládání nátok do nádrže VDJ bude zajištěno hydrostatickým ventilem se snímači umístěnými do nádrže.

#### **Poučení :**

**Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na veřejně přístupném místě stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání ( náležitosti informace o záměru - § 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.) . Součástí informace musí být grafické vyjádření záměru, popř. jiný doklad, z něhož bude možno usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru, jeho vliv na jeho okolí.**

**Pro daný případ je nejvhodnější zveřejnění tohoto oznámení a výkresu situace širších vztahů č. 1. Pokud žadatel tuto povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.**

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst.1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc.



Blanka Obršliková  
oprávněná úřední osoba

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE  
STAVEBNÍ ÚŘAD  
Havlíčkovo nám. 71  
679 06 JEDOVNICE

#### Doručí se:

##### **Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky) :**

Svazek vodovodů kanalizací měst a obcí, ul.17.listopadu 138/14, 680 01 Boskovice,  
zastoupený na základě plné moci : HAŠKA, a.s., Ing.arch.Radek Haška, Brněnská 1002/27, 678 01  
Blansko

##### **Obec na jejímž území má být požadovaný záměr umístěn:**

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice  
Obec Senetářov, 679 06 Jedovnice  
Obec Krasová, 679 06 Jedovnice  
Obec Lipovec, 679 15 Lipovec

##### **ostatní – doručení veřejnou vyhláškou :**

(fyzické a právnické osoby jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, vč. sousedních pozemků a staveb na nich, by mohla být rozhodnutím přímo dotčena)

##### **dotčené orgány státní správy**

Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení dopravy, nám. Republiky 1, 678 27 Blansko  
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko  
Krajská hygienická stanice JmK, pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 01 Blansko  
Hasičský záchranný sbor Jm kraje, úz. pracoviště Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko 1  
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko  
Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
Policie ČR, okresní ředitelství, dopravní inspektorát, 678 11 Blansko 1

##### **Dále obdrží :**

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora  
Správa a údržba silnic JmK, oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko  
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. pracoviště ochrany sítě Blansko, Jana Babáka 11, 662 90 Brno  
E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 6370 49 České Budějovice  
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, nám. Republiky 1, 678 27 Blansko

##### **úřady**

Úřad Městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice  
Úřad obce Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice  
Úřad obce Senetářov, 679 06 Jedovnice  
Úřad obce Krasová, 679 06 Jedovnice  
Úřad obce Lipovec, 679 15 Lipovec

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup