

# ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Sp. zn.: S MJED 3633/2020

Č.j.: MJED 3655/2020

Vyřizuje: Ing. arch. Magdalena Jakůbková / tel. 516 528 212

Jedovnice 10.9.2020

**E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice**

**IČ: 280 85 400**

zastoupena na základě plné moci ze dne 29.5.2020

MONELA elektro s r.o., se sídlem Žerotínova 727/2, 682 01 Vyškov

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne : .....

Úřad městyse Jedovnice provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení .

## OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F.A Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupena na základě plné moci ze dne 29.5.2020 spol. MONELA elektro s r.o., se sídlem Žerotínova 727/2, 682 01 Vyškov (dále jen „žadatel“) podala dne 8.9.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení: „**Jedovnice – obnova NN, Olšovecká**“ na pozemcích p.č. 1013/1, p.č. 979, p.č. 1006/1, p.č. 1012/1, p.č. 2117, p.č. 1019, p.č. 1018. p.č. 1043/1, p.č. 1508/1, p.č. 1510, p.č. 1511, p.č. 1513, p.č. 1515/2, p.č. 1515/1, vše katastrální území Jedovnice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

### Popis stavby:

**Předmětem žádosti je stavba řešící úpravu na distribuční síti NN E.ON - vybudování nového kabelového vedení NN pro přepojení odběrných míst na pozemcích p. č. 1006/1, p.č. 1012/4, p.č. 1012/3, p.č. 1018, p.č. 1507, p.č. 1511, p.č. 1513 a p.č. 1515/2 v k.ú. Jedovnice.**

Ze stávající přípojkové skříně SS200/NK umístěné na soumezí pozemku p. č. 1013/2 a p. č. 1013/1, vše k.ú. Jedovnice bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku p. č. 1013/1 a po cca 2m přejde do pozemku p. č. 979, a po cca 15 m bude křížit protlakem asfaltový nájezd pozemku p. č. 999/1 a po cca 17m bude křížit protlakem nájezd pozemku p. č. 1014, vše k.ú. Jedovnice. Dále kabel povede v odstupu cca 0,6 m od pozemku p. č. 1006/1 a po cca 17 m bude překopem křížit nájezd pozemku p. č. 1006/1, vše k.ú. Jedovnice. Kabel bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NV, která bude umístěna vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče na pozemku p. č. 1006/1 v odstupu cca 1,9 m od hranice p. č. 1012/1 při hranici s pozemkem p.č. 979, vše k.ú. Jedovnice. Z nové přípojkové skříně SS100/NV bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku p. č. 2117 v odstupu cca 0,8 m od hranice pozemku p. č. 1012/1 a po cca 17m bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NK, která bude umístěna na pozemku p. č. 1012/1 v odstupu cca 2,2 m od hranice p. č. 1012/3, vše k.ú. Jedovnice. Z nové přípojkové skříně SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede v pozemku p. č. 2117 v odstupu cca 0,8 m od hranice pozemku p. č. 1012/3 a po cca 19 m bude zaústěn ve stávající rozpojovací skříně SR542/NK č. 739726, která je umístěna na pozemku p. č. 2117, vše k.ú. Jedovnice. Ze stávající rozpojovací skříně SR542/NK bude proveden samostatně jištěný odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku p. č. 2117 k.ú. Jedovnice a bude křížit překopem místní komunikaci v délce cca 5 m. Následně povede v zeleném pásu v pozemku p. č. 2117 v odstupu cca 0,6 m od hranice p. č. 1019 a po cca 22m přejde do pozemku p. č. 1043/1 a po cca 14 m bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NK, která bude umístěna na pozemku p.

Vypraveno dne : ..... 14 -09- 2020

č. 1019 při hranici s pozemkem p.č. 1043/1 v odstupu cca 6,6 m od hranice pozemku p. č. 1023, vše k.ú. Jedovnice .Z nové přípojkové skříně SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku p. č. 1043/1 k.ú. Jedovnice . Po cca 4 m bude křížit protlakem dlážděný nájezd k pozemku p. č. 1018 a p cca 5 m bude protlakem křížit dlážděný nájezd k pozemku p. č. 1023 a po cca 10 m bude zaústěn v nové rozpojovací skříně SV201/NS č. 767474, která bude umístěna na stávajícím podpěrném bodě č. 147, na pozemku p. č. 1043/1, vše k.ú. Jedovnice . Z nové rozpojovací skříně SV201/NS bude proveden samostatně jištěný odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku p. č. 10143/1 k.ú. Jedovnice souběžně s plánovaným kabelem NAYY-J 4x150 a po cca 25 m se kabel stočí a protlakem o délce cca 5 m bude křížit místní komunikaci. Následně přejde do pozemku p. č. 1508/1 a po cca 1 m bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NK, která bude umístěna na pozemku p. č. 1508/1 v odstupu cca 0,4 m od hranice p. č. 1043/1 při hranici s pozemkem p. č. 1510 (vedle stávajícího podpěrného bodu č. 148), vše k.ú. Jedovnice . Z nové přípojkové skříně SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku p. č. 1508/1 a p. č. 1043/1, vše k.ú. Jedovnice . Po cca 6 m se kabel stočí a přejde do pozemku p. č. 1510 k.ú. Jedovnice . Kabel dále povede v chodníku v délce trasy cca 12 m v odstupu cca 0,3 m od hranice pozemku p. č. 1511 k.ú. Jedovnice a následně bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NV, která bude umístěna ve fasádě domu č. p. 284 v odstupu cca 1 m od vnější stěny domu (vpravo od branky). Z nové přípojkové skříně SS100/NV bude proveden vývod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede v pozemku p. č. 1510 v odstupu cca 0,2 m od hranice pozemku p. č. 1511 a po cca 12m přejde do pozemku p. č. 2117, vše k.ú. Jedovnice . Dále kabel povede v odstupu cca 0,5m od hranice pozemku p. č. 1511 a p. č. 1513, po cca 23m se kabel stočí a bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NK, která bude umístěna v plotu pozemku p. č. 1513 vlevo od stávající branky, vše k.ú. Jedovnice . Z nové přípojkové skříně SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede v pozemku p. č. 2117 v odstupu 0,5 - 1,6 m od hranice pozemku p. č. 1516 a pozemku p. č. 1515/2, vše k.ú. Jedovnice . Po cca 44m bude kabel zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NK, která bude umístěna na pozemku p. č. 1515/2 při hranici s pozemkem p. č. 2117 v odstupu cca 8,6 m od hranice p. č. 1516, vše k.ú. Jedovnice. Z nové přípojkové skříně SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede v pozemku p. č. 2117 v odstupu cca 0,6m od hranice pozemku p. č. 1515/1 a pozemku p. č. 1518/1 a po cca 25m bude zaústěn ve stávající přípojkové skříně SS200/NK, která je umístěna na pozemku p. č. 2117 při hranici s pozemkem p.č. 1518/1 a pozemkem p.č. 1518/2, vše k.ú. Jedovnice .

Celková délka kabelového vedení NN činí 339 m. Kabel bude v celé délce uložen v chrániče DUOFLEX 110, při křížení STL plynovodu bude uložen v betonových korýtkách s přesahem 1 m od osy plynovodu.

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotřeným orgánům zahájení územního řízení. Stavební úřad upouští u žádosti o vydání územního rozhodnutí od ohledání na místě a od ústního projednání dle § 87 odst. 1. stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popřípadě důkazy nejpozději **do 15 dnů** od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

#### **Poučení všeobecná:**

- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebního úřadu Úřadu městyse Jedovnice, nejlépe v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 – 11,30 od 12,00 - 17,00 hod., v ostatní dny po telefonické dohodě
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4
- K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námítky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží
- Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námítkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
- Obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem

dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních předpisů zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží

- Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich právní zástupci povinni předložit platný průkaz totožnosti

OBČANSKÝ MĚSTYS JEDOVNICE  
STAVEBNÍ ÚŘAD  
Havlíčkově nám. 71  
679 06 Jedovnice

Lenka Pavlíčková  
vedoucí stavebního úřadu

#### **Doručí se:**

##### **Žadatel - zmocněnec:**

Monela elektro s.r.o., Dobrovského 422/3 , 682 01 Vyškov

##### **Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:**

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

##### **Účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:**

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Jana Borková, Olšovecká 284, 679 06 Jedovnice

Rudolf Keprt, Olšovecká 284, 679 06 Jedovnice

Jana Keprtová, Olšovecká 264, 679 06 Jedovnice

MUDr. Aleš Kleinbauer, Olšovecká 327, 679 06 Jedovnice

Martin Keprt, Na Kopci 636, 679 06 Jedovnice

Mgr. Dita Vítková, Havlíčkovo nám. 140, 679 06 Jedovnice

Ing. Jan Šebela, Havlíčkovo náměstí 140, 679 06 Jedovnice

JUDr. Marie Šebelová, Havlíčkovo náměstí 140, 679 06 Jedovnice

Vlasta Kučerová, Olšovecká 275, 679 06 Jedovnice

Vlastimil Hloušek, Olšovecká 589, 679 06 Jedovnice

Soňa Hloušková, Olšovecká 589, 679 06 Jedovnice

Zdeňka Pazderová, Jasanová 2085/12, 678 01 Blansko

JUDr. Václav Holub, Zborovecká 1486/6, 678 01 Blansko

Marie Holubová, Zborovecká 1486/6, 678 01 Blansko

Marie Huňková, Havlíčkovo nám. 78, 679 06 Jedovnice

##### **Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):**

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

##### **Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich:**

p.č. 1013/2, p.č. 1014, p.č. 1012/3, p.č. 1011, p.č. 1017/1, p.č. 1023, p.č. 1026, p.č. 1028/2, p.č. 1505, p.č. 1507, p.č. 1516, p.č. 1518/1, p.č. 1518/2, vše k.ú. Jedovnice

##### **Dotčené orgány:**

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

##### **Na vědomí:**

Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno

##### **úřady :**

Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup