

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Sp. zn.: S MJED 3928/2021

Č.j.: MJED 4079/2021

Vyřizuje: Ing.arch. Magdalena Jakůbková/ tel. 516 528 212

Jedovnice 22.11.2021

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

IČ: 280 85 400

zastoupena na základě plné moci ze dne 25.1.2021

MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne :

Úřad městyse Jedovnice provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – EG.D., a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno , zastoupena na základě plné moci ze dne 25.1.2021 MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov (dále jen „žadatel“) podala dne 10.11.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Jedovnice – úprava DS, Dohnal“ na pozemcích p.č. 288/8, p.č. 344, p.č. 320, p.č. 323/2, p.č. 322, p.č. 321, p.č. 343/1, p.č. 323/1, p.č. 324, p.č. 325, p.č. 331/9, p.č. 328/1 a p.č. 327, vše katastrální území Jedovnice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Předmětem žádosti je úprava na distribuční síti NN EG.D - vybudování nového kabelového vedení NN pro přepojení odběratelů na pozemku par. č. 344, 321, 331/69, 326, 327 a připojení odběratele na pozemku par. č. 323/3 v Jedovnicích. Ze stávajícího nadzemního holého vedení vodiči AIFe 3x50+35 na podpěrném bodu č. 26 na pozemku par. č. 288/8 bude veden svod do nové rozpojovací skříně SV101/NS č. R767476 kabelem NAYY-J 4x95. Z nové rozpojovací skříně SV101 bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku par. č. 288/8 a po cca 8m bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NV, která bude umístěna na pozemku . č. 344 vpravo od vchodových dveří. Z nové přípojkové skříně SS100 bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku par. č. 288/8 v zeleném pásu a po cca 19m bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NK, která bude umístěna před plotem na pozemku par. č. 288/8 nalevo od stávající telekomunikační skříně CETIN. Z nové přípojkové skříně SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku par. č. 288/8 a po cca 5m se stočí do pozemku par. č. 343/1 a po cca 10m bude překopem křížit místní komunikaci v délce cca 6m a následně přejde do pozemku par. č. 323/2. Po cca 20m bude křížit dlážděný nájezd pozemku par. č. 323/3 protlakem v délce cca 10m a následně bude ukončen v nové přípojkové skříně SS100/NK, která umístěna na pozemku par. č. 323/2 při hranici s pozemkem par. č. 323/3. Z nové přípojkové skříně SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel bude protlakem křížit dlážděný nájezd v délce cca 8m následně přejde do pozemku par. č. 322 a po cca 10m bude zaústěn v nové přípojkové SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 322 vedle stávající garáže. Z nové přípojkové skříně SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku par. č. 322 a následně povede v odstupu cca 1,1m od stávající komunikace po cca 15m přejde do pozemku par. č. 323/1, 325 a 324 a povede v odstupu cca 1,1 - 2,2 m od

Vypraveno dne :

stávající komunikace ve vlastnictví AGRIS po cca 85 m se kabel stočí a přejde do pozemku par. č. 331/9 a následně bude křížit místní komunikaci překopem v délce cca 4m a bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 331/9, při hranici s pozemkem par. č. 331/10 v odstupu cca 10,6m od hranice pozemku par. č. 331/11. Z nové přípojkové skříně SS100 bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku par. č. 331/9 a po cca 42m přejde do pozemku par. č. 328/1 a po cca 2m bude křížit místní komunikaci v délce cca 4m. Následně kabel povede v chodníku na pozemku par. č. 328/1 a po cca 40m bude zaústěn v nové přípojkové skříně SS100/NK na pozemku par. č. 327, která bude umístěna pod stávající skříně SP nalevo od vchodových dveří. Z nové přípojkové skříně SS100 bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede otevřeným výkopem v chodníku na pozemku par. č. 328/1 a po cca 37m bude zaústěn v nové rozpojovací skříně SR542/NK, která bude a místo stávající skříně SS200. Kabel bude v celé délce trasy uložen v chrániče Duoflex 110, při křížení STL plynovodu a jeho přípojek betonových korýtkách s přesahem 1m od osy plynovodního potrubí. Vše katastrální území Jedovnice. K nové přípojkové skříně SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 327 v k.ú. Jedovnice, bude tažena zemnicí páska otevřeným výkopem v pozemku par. č. 328/1, následně se stočí kolem bytového domu č.p. 505 a povede v odstupu cca 1m od hranic pozemků par. č. 328/6, 328/5, 328/4, 328/3 v délce cca 60m.

HDV:

Č.p. 52 (A)- Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY- J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NV. HDV bude vedeno ve fasádě a po cca 2m bude v místě demontované > skříně (SP) naspojován na stávající HDV.

Č.p. 52 (B) - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV bude vedeno výkopem v předzahrádce a následně drážkou a průrazem do elektroměru, který je umístěn vlevo za dveřmi.

Č.p. 475 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV bude vedeno výkopem zahradou a následně drážkou a průrazem do stávajícího elektroměru, který je umístěn vlevo za dveřmi.

p.č. 331/69 (Regulační stanice plynu) - stávající kabel AYKY 4x50 bude říznut a přepojen do nové přípojkové skříně SS 100

p.č. 326 - HDV pro č.p. 506 bude přepojeno do nové rozpojovací skříně SR542/NV.

p.č. 327 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV bude vedeno ve fasádě a po cca 4m bude v místě demontované pojistkové skříně (SP) naspojován na stávající HDV.

Demontáže:

- stávající nadzemní vedení závěsným kabelem AYKYz 4x16 od betonového podpěrného bodu č. 26 včetně střešníku, kotvy, SIL skříně
- stávající nadzemní vedení závěsným kabelem AYKYz 4x16 od dřevěného podpěrného bodu č. 25 přes dřevěný podpěrný bod č. 25a včetně zední konzole, stávající SIL skříně na pozemku par. č. 344 bude demontováno. Dřevěný podpěrný bod zůstane na pozemku par. č. 344
- stávající nadzemní vedení závěsným kabelem AYKYz 4x16 od RD č.p. 51 včetně zední konzole, podpěrného bodu č. 25a, střešníku, kotvy a pojistkové skříně
- demontáž přípojkové skříně SS200/NK č. R707885, SIL skříně na pozemku par. č. 326
- demontáž stávajícího nadzemního vedení vodiči AIFe 4x16 na pozemku parcely č. 328/1 mezi bytovými domy č.p. 326 a č.p. 327 v délce cca 15m včetně 2x rámové zední konzole
- demontáž kabelu AYKY 4x50 vedoucího z TS 320485 „Družstvo“ v délce cca 200m vč. přípojkové skříně SS200/NK č. R511786 na pozemku par. č. 329, kabelu AYKY 4x35 v délce cca 56m a kabelu 4x50 AYKY v délce cca 85m

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Stavební úřad upouští u žádosti o vydání územního rozhodnutí od ohledání na místě a od ústního projednání dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popřípadě důkazy nejpozději **do 15 dnů** od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení všeobecná:

- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebního úřadu Úřadu městyse Jedovnice, nejlépe v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 – 11,30 od 12,00 - 17,00 hod., v ostatní dny po telefonické dohodě

- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4
- K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží
- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
- Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních předpisů zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží
- Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich právní zástupci povinni předložit platný průkaz totožnosti

ÚŘAD MĚSTYSĚ JEDOVNICE
STAVEBNÍ ÚŘAD
Havlíčkovo nám. 71
679 06 JEDOVNICE

Lenka Pavlíčková
vedoucí stavebního úřadu



Doručí se:

Žadatel - zmocněnec:

MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

GasNet, s.r.o., Klišská 9140/96, 400 01 Ústí nad Labem

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Josef Tesař, Legionářská 52, 679 06 Jedovnice

Františka Tesařová, Legionářská 52, 679 06 Jedovnice

Jan Dvořáček, Legionářská 475, 679 06 Jedovnice

Miroslava Dvořáčková, Legionářská 475, 679 06 Jedovnice

Ing. Richard Knecht, Legionářská 51, 679 06 Jedovnice

Mgr. Kateřina Knechtová, Legionářská 51, 679 06 Jedovnice

AGRIS Jedovnice, s.r.o., Legionářská 597, 679 06 Jedovnice

Ing. Josef Matuška, Sadová 750, 679 06 Jedovnice

Irena Denerová, Legionářská 505, 679 06 Jedovnice

Tomáš Dvořáček, Legionářská 505, 679 06 Jedovnice

Lucie Konečná, Legionářská 505, 679 06 Jedovnice

Blažena Řezníčková, Legionářská 505, 679 06 Jedovnice

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

EG.D., a.s., Lídická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich:

p.č. 392, p.č. 393/4, p.č. 346, p.č. 320, p.č. 323/3, p.č. 321, p.č. 343/2, p.č. 343/3, p.č. 331/154, p.č. 331/10, p.č. 331/11, p.č. 331/13, p.č. 331/14, p.č. 331/15 a p.č. 326 , vše k.ú. Jedovnice

Dotčené orgány:

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno

úřady:

Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup