

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Sp. zn.: S MJED 2619/2022

Č.j.: MJED 2689/2022

Vyřizuje: Ing.arch. Magdalena Jakůbková/ tel. 516 528 212

Jedovnice 25.7.2022

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

IČ: 280 85 400

zastoupena na základě plné moci ze dne 17.1.2022

MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne :

Úřad městyse Jedovnice provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – EG.D., a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, zastoupena na základě plné moci ze dne 17.1.2022 spol. MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov (dále jen „žadatel“) podala dne 20.7.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Jedovnice – úprava DS, Olšovec“ na pozemcích p.č. 972, p.č. 983/5, p.č. 851/1, p.č. 941/1, p.č. 934/1, p.č. 968, p.č. 966 a p.č. 938, vše katastrální území Jedovnice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Předmětem žádosti je úprava na distribuční síti NN EG.D - vybudování nového kabelového vedení NN pro připojení odběratele na pozemku par. č. 934/1 a přepojení stávajících odběrných míst č.p. 531, 375, 63, 742, 583, 581, 532 v Jedovnicích.

Ze stávající rozpojovací skříň SD022 č. R511767 budou provedeny dva samostatně jištěny kabelové odvody kabelem NAYY-J 4x240 zemí. Kabely povedou společně otevřeným výkopem v pozemku par. č. 972 a po cca 43m bude jeden kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 968 a bude nahrazovat stávající zděný pilíř.

Z nové přípojkové skříň SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x240 zemí. Kabel povede společně s novým kabelem NAYY-J 4x240 otevřeným výkopem v pozemku par. č. 972, 966, 983/5, 851/1 a po cca 16m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 851/1 při soumezí pozemků par. č. 966, 983/5, 963. Z nové přípojkové skříň SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x240 zemí. Kabel povede společně s novým kabelem NAYY-J 4x240 otevřeným výkopem v pozemku par. č. 851/1 a po cca 47m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 851/1 při hranici s pozemkem par. č. 962/2 v odstupu cca 1,4m od hranice pozemku par. č. 962/1.

Z nové přípojkové skříň SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x240 zemí. Kabel povede společně s plánovaným kabelem NAYY-J 4x240 zemí v pozemku par. č. 851/1, 941/1, 938 a po cca 34m bude zaústěn v nové rozpojovací skříni SR652/NK č. R511793, která bude umístěna na pozemku par. č. 941/1 místo stávajícího zděného pilíře (rozpojovací skříň) SR522/NK č. R511793.

Z nové rozpojovací skříň SR652/NK bude proveden samostatně jištěný odvod kabelem NAYY-J 4x150 a povede společně s novým kabelem NAYY-J 4x240 zemí. Kabely povedou v pozemcích par. č. 938, 851/1,

Vypraveno dne :
26 -07- 2022

941/1, 983/5 a po cca 10m bude kabel NAYY-J 4x150 smýčkovat stávající přípojkovou skříň (zděný pilíř) SS100/NK, který je umístěn na pozemku par. č. 983/5 při hranici pozemku par. č. 944.

Ze stávajícího zděného pilíře SS100/NK odvod kabelem NAYY-J 4x150 a povede společně s novým kabelem NAYY-J 4x240 zemí. Kabely povedou v pozemku par. č. 983/5 a po cca 29m bude kabel NAYY-J 4x150 smýčkovat stávající přípojkovou skříň SS200/NK, která je umístěna na pozemku par. č. 983/5 při soumezí pozemků par. č. 944 a 941/5.

Ze stávající přípojkové skříň SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede společně s novým kabelem NAYY-J 4x240 zemí. Kabely povedou v pozemku par. č. 983/5 a po cca 44m budou zaústěny v nové přípojkové skříni SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 983/5 při soumezí pozemků par. č. 936/1 a 936/2.

Z nové přípojkové skříň SS100/NK bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150 zemí. Kabel povede společně s novým kabelem NAYY-J 4x240 zemí v pozemku par. č. 983/5 a po cca 10m budou kabely zaústěny v nové rozpojovací skříni SD852/NK č. R772412, která bude umístěna na pozemku par. č. 934/1 v odstupu cca 0,6m od hranice pozemku par. č. 983/5 a 0,4m od pozemku par. č. 936/2.

Celková délka kabelového vedení činí cca 601m.

Kabel bude v celé délce trasy uložen v chrániče Duoflex 110, při křížení STL plynovodu a jeho přípojek v betonových korýtkách s přesahem 1m od osy plynovodního potrubí.

Trasa a rozsah stavby je patrný z výkresové části této dokumentace - viz. výkres č. C3 - Koordinační situační výkres. Dotčené parcely jsou č. 972, 968, 966, 851/1, 963, 941/1, 938, 944, 936/1, 983/5, 934/1 v k. ú. Jedovnice.

HDV:

č. d. 531 - Hlavní domovní vedení (HDV) bude přepojeno z demontovaného zděného pilíře SS100 do nové přípojkové skříň SS100/NK. č. p. 375 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem IMYY 4x10 (CYKY-J 4x10) o délce cca 17m z nové přípojkové skříň SS100/NK do stávajícího elektroměrového rozvaděče (RE). HDV bude řešeno překopem a drážkou do RE.

č. p. 636 - Hlavní domovní vedení (HDV) bude přepojeno z demontovaného podpěrného bodu č. 212 do nové přípojkové skříň SS100/NK.

č. p. 583 - Hlavní domovní vedení (HDV) bude přepojeno z demontované rozpojovací skříň SR522/NK do nové rozpojovací skříň SR652/NK.

č. p. 742 - Hlavní domovní vedení (HDV) bude přepojeno z demontované rozpojovací skříň SR522/NK do nové rozpojovací skříň SR652/NK.

č. d. 532 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) o délce cca 5m z nové přípojkové skříň SS100/NK a následně bude naspojováno spojkou SJL-2 na stávající HDV.

Demontáže:

Stávající nadzemní vedení holými vodiči 3x70+50 AIFe v délce cca 245m od betonového podpěrného bodu č. 194 po podpěrný bod č. 211 bude demontováno vč. podpěrného bodu č. 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212.

Stávající nadzemní vedení závěsným kabelem AYKYz 4x16 od betonového podpěrného bodu č. 213 včetně zední konzole, stávající SIL skříň na pozemku par. č. 963 bude demontováno.

Stávající kabelové vedení AYKY4x16 vedoucí z podpěrného bodu č. 214 včetně uzemnění a zděného pilíře na pozemku par. č. 968 bude demontováno.

Stávající rozpojovací skříň SR522/NK č. R511793 bude demontována.

Stávající kabelové vedení AYKY 3x185+95 v délce cca 179m vedoucí z rozpojovací skříň SR522/NK č. R511793 bude demontováno.

Stávající zděný pilíř SS100 na pozemku par. č. 936/6 bude demontován vč. části hlavního domovního vedení kabelem AYKY 4x16 v délce cca 5m.

Kabely budou v zemi uloženy dle PNE 34 1050 ed.3 Z1 - Kladení kabelů NN, VN a 110 kV v distribučních sítích energetiky. Profil výkopu pro uložení kabelů NN je specifikován ve výkresu č. C3 - Koordinační situační výkres.

Výkopy pro kabely budou prováděny strojně, v ochranných pásmech ostatních uložených IS ručně. Výkopy musejí být do doby zahrnutí zajištěny tak, aby nedošlo k úrazu osob. Výkopy hlubší jak 1,3 m v zastavěné části obce a 1,5 m v nezastavěné části obce musejí být zapaženy. Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců.

Zához kabelové rýhy ve volném terénu bude proveden vykopanou zeminou. Zához kabelové rýhy bude v celém profilu řádně hutněn. Situování kabelu v celé trase bude odpovídat ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Přebytková zemina a suť z výkopů bude odvezena na řízenou skládku. Povrch celé trasy bude pečlivě urovnán. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu nákladem stavebníka.

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotřeným orgánům

zahájení územního řízení. Stavební úřad upouští u žádosti o vydání územního rozhodnutí od ohledání na místě a od ústního projednání dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy nejpozději **do 15 dnů** od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení všeobecná:

- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebního úřadu Úřadu městyse Jedovnice, nejlépe v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 – 11,30 od 12,00 - 17,00 hod., v ostatní dny po telefonické dohodě
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4
- K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží
- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
- Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních předpisů zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží
- Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich právní zástupci povinni předložit platný průkaz totožnosti
- Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. **Další písemnosti v tomto řízení se podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.**

ÚŘAD MĚSTYSU JEDOVNICE
STAVEBNÍ ÚŘAD
Pavličkova n.p., 71
679 06 JEDOVNICE



Lenka Pavlíčková
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:

Žadatel - zmocněnec:

MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Anežka Grygová, Na Kopci 335, 679 06 Jedovnice

Radmila Grygová, Na Kopci 335, 679 06 Jedovnice

Ondřej Gryga, Na Kopci 751, 679 06 Jedovnice

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Kopec, bytové družstvo, Na Kopci 531, 679 06 Jedovnice

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich:

p.č. 963, p.č. 962/1, p.č. 941/7, p.č. 946, p.č. 941/8, p.č. 944, p.č. 941/5 a p.č. 936/1, vše k.ú. Jedovnice

Dotčené orgány:

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno

úřady:

Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup