

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Sp. zn.: S MJED 7009/2023

Č.j.: MJED 728/2023

Vyřizuje: Lenka Pavlíčková/ tel. 516 528 212

Jedovnice 28.2.2023

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

IČ: 280 85 400

zastoupena na základě plné moci ze dne 21.12.2022

spol. MONELA, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne :

Obecní úřad Bukovina provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení. Lhůty vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Bukovina jsou pouze informativní.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – EG.D., a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, zastoupena na základě plné moci ze dne 21.12.2022 spol. MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov (dále jen „žadatel“) podal dne 23.2.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „**Bukovina, DS NN, Madiy**“ na pozemcích p.č. 551, p.č.533, p.č. 1060/21, st.p.č. 32, p.č. 1060/20, p.č. 1060/39, st.p.č. 26, p.č. 1060/19, p.č. 481, p.č. 546, st. p.č. 25, p.č. 1060/44, st.p.č. 41/3, st.p.č. 41/2, p.č. 1060/28, p.č. 1057/1, p.č. 1060/2, p.č. 1059/12, p.č. 1059/13, p.č. 1060/5, st. p.č. 41/1, p.č. 1060/7, p.č. 1053/2, p.č. 1050/1 a p.č. 1060/6, vše katastrální území Bukovina. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Předmětem žádosti je úprava na distribuční síti NN EG.D - nahrazení stávajícího nadzemního vedení NN kabelovým vedením NN v Bukovině mezi č. p. 55 až č. p. 22 z důvodu výstavby nových chodníků v dotčené části obce Bukovina.

Stávající nadzemní vedení NN vodiči AIFe 3x50+35 (ze směru od p. b. č. 4), AIFe 4x25 (ze směru od p.b. č. 19) budou nově ukončeny na novém podpěrném bodě č. 3 (DB 12/15) v nové rozpojovací skříni SV201/NS R773588. Na novém podpěrném bodě bude proveden kabelový svod z AIFe 3x70+50 (ze směru od pb č. 2) kabelem NAYY-J 4x95 do nové rozpojovací skříňě SV201/NS (R773587) osazené na tomto podpěrném bodě. Z nové rozpojovací skříňě budou provedeny dva vývody kabelem NAYY-J 4x150:

1. Vývod kabelem NAYY-J 4x150 (z SV201/NS R773587)

Kabel bude od stávajícího podpěrného bodu veden v pozemcích par. č. 1057/1 a 1060/7 otevřeným výkopem a cca 8m protlakem (v zeleném pásu, plánovaném chodníku, přes plánované vjezdy), bude smyčkovat nové přípojkové skříňě SS200/NK, SS100/NK a SS100/NV pro RD č. p. 55, 16, 78, 17, 56, 18 a po cca 177m bude zaústěn v nové rozpojovací skříni SR452/NV (R773591), která bude zasekána ve zdi domu č. p. 99 na pozemku par. č. 41/1.

Vypraveno dne : 28.02.2023

2. Vývod kabelem NAYY-J 4x150 (z SV201/NS R773587)

Kabel bude od stávajícího podpěrného bodu veden v pozemcích par. č. 1057/1, 1060/2, 1060/6 a 1060/7 otevřeným výkopem (v zeleném pásu) a cca 10m protlakem, bude smyčkovat nové skříňe SS100/NK, SS100/NV a SR452/NK R773589 pro RD č. p. 13, 12 a 11 a po cca 162m bude zaústěn v nové rozpojovací skříni SR652/NK (R773590), která bude umístěna na pozemku par. č. 1060/7 v odstupu cca 1,8m od hranice s pozemkem par. č. 1057/1. Stávající podpěrný bod č. 28 (JB 10,5/6) bude nahrazen novým podpěrným bodem č. 28 (JB 10,5/15), na kterém bude proveden svod kabelem NAYY-J 4x150. Kabel NAYY-J 4x150 povede od sloupu ve stávajícím chodníku v pozemku par. č. 1060/7 a 1057/1 a po cca 33m bude zaústěn v nové SR652/NK (R773590). Z nové rozpojovací skříňe SR652/NK (R773590) bude proveden odvod kabelem NAYY-J 4x150. Kabel bude veden otevřeným výkopem v pozemku par. č. 1060/7 a po cca 14m bude křížit místní asfaltovou silnici cca 10m protlakem. Po cca 8m bude kabel zaústěn v nové skříni SR452/NV (R773591).

Z nové rozpojovací skříňe SR452/NV (R773591) bude proveden samostatně jištěný odvod kabelem NAYY-J 4x150. Kabel bude veden otevřeným výkopem a cca 16m protlakem v pozemku par. č. 1060/7 (chodníku, zeleném pásu, přes vjezdy), bude smyčkovat nové přípojkové skříňe SS100/NV, SS100/NK pro RD č. p. 19, 20, 100 a stávající přípojkové skříňe SS200/NV, SS200/NK pro RD č. p. 106, 21 a 22. Kabel bude zaústěn v nové rozpojovací skříni SR652/NK (R773592), která bude umístěna na pozemku par. č. 1060/21, při hranici s pozemkem par. č. 1060/7. Z nové rozpojovací skříňe SR652/NK (R773592) budou provedeny dva samostatně jištěné vývody kabely NAYY-J 4x150:

1. Vývod kabelem NAYY-J 4x150 (z SR652/NK R773592)

Kabel bude od rozpojovací skříňe veden otevřeným výkopem v pozemku par. č. 1060/7 směrem k budované SR652/NK R773590 a bude smyčkovat nové přípojkové skříňe SS100/NV a SS200/NV pro RD č. p. 24, 25, 26 a 27. Kabel bude zaústěn ve stávající přípojkové skříni SS200/NK na pozemku par. č. 1060/44.

2. Vývod kabelem NAYY-J 4x150 (z SR642/NK R773592)

Kabel povede od rozpojovací skříňe v zeleném pásu v pozemku par. č. 1060/7 podél místní asfaltové cesty. Po cca 41m kabel přejde do pozemku par. č. 1053/2 kde povede dále podél asfaltové cesty v odstupu cca 0,5m. Po cca 146m bude kabel zaústěn v nové rozpojovací skříni SV201/NS R773593, která bude umístěna na novém betonovém sloupu DB 10,5/15 č. 72.

Z rozpojovací skříňe SV201/NS R773593 bude proveden vývod kabelem NAYY-J 4x150, který povede volným výkopem v zeleném pásu podél místní polní cesty v pozemku par. č. 1053/2 cca 10m. Poté kabel přejde do pozemku par. č. 1050/1, kde povede dále podél polní cesty. Po cca 57m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 533 cca 1,7m od hranice par. č. 1050/1 v blízkosti demontovaného podpěrného bodu č. 71a a po cca 48m bude kabel zaústěn v nové přípojkové skříni SS100/NK, která bude umístěna na hranici pozemků par. č. 456 a 551 cca 2,5m od pozemku par. č. 1050/1.

Celková délka trasy kabelového vedení NN činí cca 1089m. Kabel bude v celé délce trasy uložen v chrániče Duoflex 110, při křížení STL plynovodu a jeho přípojek v betonových korýtkách s přesahem 1m od osy plynovodního potrubí. Odvody HDV do odběrných míst budou provedeny kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10). Po dokončení stavby budou přepojované nemovitosti uvedeny do původního stavu, případně do stavu, který odpovídá předchozímu užívání. V místě plánovaného chodníku na pozemku par. č. 1057/1 bude výkop zhotoven na náklad EG.D. finální zapravení chodníku a vjezdů bude realizováno obcí Bukovina.

Demontáže NN:

Stávající nadzemní vedení NN vodiči AIFe 3x75+50 (délka trasy cca 117m) bude v úseku mezi podpěrnými body č. 3 až 23 demontováno vč. těchto podpěrných bodů. Stávající nadzemní vedení NN vodiči AIFe 4x35 (délka trasy cca 302m) bude v úseku mezi podpěrnými body č. 23 až 72 demontováno vč. těchto podpěrných bodů. Dále provedena demontáž jednotlivých nadzemních přípojek závěsnými kabely AYKYz vč. podpěrných bodů a přípojkových skříňí pro nemovitosti, které budou přepojeny na nově budované kabelové vedení NN.

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Stavební úřad upouští u žádosti o vydání územního rozhodnutí od ohledání na místě a od ústního projednání dle § 87 odst.

1., stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popřípadě důkazy nejpozději **do 15 dnů** od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení všeobecná:

- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebního úřadu Úřadu městyse Jedovnice, nejlépe v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 – 11,30 od 12,00 - 17,00 hod., v ostatní dny po telefonické dohodě
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4
- K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námítky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží
- Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námítkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
- Obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních předpisů zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží
- Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich právní zástupci povinni předložit platný průkaz totožnosti
- Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. **Další písemnosti v tomto řízení se podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.**

ÚŘAD MĚSTYSU JEDOVNICE
STÁVEBNÍ ÚŘAD
Havlíčkovo nám. 71
679 05 JEDOVNICE

Lenka Pavlíčková 
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:

Žadatel - zmocněnec:

MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Obec Bukovina, Bukovina 31, 679 05 Křtiny

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručenky):

Obec Bukovina, Bukovina 31, 679 05 Křtiny

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Hana Vykoukalová, Bukovina 18, 679 05 Křtiny

Antonín Sehnal, Bukovina 25, 679 05 Křtiny

Ing. Arnošt Kotulan, Velešovice 18, 683 01 Velešovice

Petr Malík, Bukovina 27, 679 05 Křtiny

Martina Malíková, Bukovina 27, 679 05 Křtiny

Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Správa a údržba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno - kontaktní adresa pro doručování korespondence: SÚS JmK, oblast sever, Komenského nám. 2, 678 01 Blansko

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Moravy, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Bc. Helena Crhonková, DiS., Habeš 377, 679 06 Jedovnice

Josef Zelenka, Bukovina 37, 679 05 Křtiny

Jiřina Zelinková, Bukovina 37, 679 05 Křtiny

Mgr. Pavel Mudra, Skřivanova 346/16, 602 00 Brno

Bc. Andrea Mudrová, Bukovina 24, 679 05 Křtiny

Sberbank CZ, s.r.o., v likvidaci, U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Brno

Ing. Ladislav Tomšů, Horákova 713/4, 616 00 Brno

Jakub Petr, Račice 271, 683 05 Račice – Pístovice

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha

Ing. Vít Kulenda, Bukovina 11, 679 05 Křtiny

Bohumila Kulendová, Bukovina 11, 679 05 Křtiny

Česká republika, Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha

Volodymyr Madiy, Bukovina 31, 679 05 Křtiny

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich:

(identifikováni označením pozemků)

p.č. 599/68, p.č. 599/67, p.č. p.č. 532, p.č. 535, p.č. 538, p.č. 541, p.č. 544, p.č. 547, p.č. 553, p.č. 5446, p.č. 545, p.č. 540, p.č. p.č. 528, p.č. 514, p.č. 526, p.č. 508, p.č. 1057/3, p.č. 509, st. p.č. 36/2, st.p.č. 37, st.p.č. 36/1, st.p.č. 110, st.p.č. 38, st.p.č. 40, st.p.č. 133, p.č. 507, st.p.č. 35, st.p.č. 31, p.č. 1060/38, st.p.č. 30, p.č. 482, p.č. 483, st.p.č. 51, st.p.č. 50, st.p.č. 49, p.č. 477, p.č. 364/4, st.p.č. 84, p.č. 367/4, st.p.č. 44, p.č. 368/1, p.č. 1060/9, p.č. 1060/10, p.č. 1060/12, st. p.č. 42/3, st.p.č. 41/1, vše katastrální území Bukovina

Dotčené orgány:

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. územního plánování a regionálního rozvoje, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. silničního hospodářství, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

Úřady:

Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

Obecní úřad Bukovina, Bukovina 31, 679 05 Křtiny

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup